

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучию человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический надзор
№ 05/1268**

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 04.10.2019г., 11-00
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: ГБОУ СОШ пос.
Черновский;443538, Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Школьная, д.14;
акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/153 от 28.04.2017 г.,
выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического
благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
ГБОУ СОШ п. Черновский: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:	
1	Обеспечить покрытие (частично покрыты) асфальтом (местами асфальт отсутствует) въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам в соответствии с требованиями п. 3.8.
2	Оборудовать туалеты для мальчиков и девочек унитазами и умывальными раковинами (оборудованы по 2 унитаза и по 1 умывальной раковине, при норме 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальная раковина на 30 девочек, 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальная раковина на 30 мальчиков (учащихся 315)) в соответствии с требованиями п. 4.25.
3	Обеспечить целостность плиточного покрытия пола (плитка отбита, местами не закреплена, отсутствует) - в рекреациях и коридоре 1 этажа в соответствии с требованиями п. 4.29.
4	Обеспечить обучающихся 1 ступени (в 1 уч. кабинете из 8), школьными партами с регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с требованиями п. 5.3.
5	Обеспечить функционирование в учебных кабинетах фрамуг и форточек (невозможно проводить проветривание из-за ветхости рам) в соответствии с требованиями п. 6.8.
6	Обеспечить остекление окон (выполнено из не цельного стеклопакета) в кабинетах №2 и №6 (заменить невозможно из-за ветхости рам); в соответствии с требованиями п. 6.10.

Срок исполнения предписания от 04.10.2019 г. № 05/1268 - 01.08.2022 г.

Ответственность за выполнение предписания от 04.10.2019 г. № 05/1268 возлагается на:
юридическое лицо ГБОУ СОШ пос. Черновский

Главный специалист - эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков



О. Г. Чердакова

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства