

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@samtel.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району Волжский
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, тел. 8 (846) 332-59-07

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 66/1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

средняя общеобразовательная школа имени В.Д. Левина п. Черновский муниципального района
имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Волжский Самарской области

во исполнении Решения главного (врио заместителя главного) государственного инспектора
муниципального района Волжский Самарской области по пожарному надзору от «18»
августа 2021 года № 66, ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
(наименование органа ГПН)

безопасности» в период

с 09 ч. 00 мин. «24» августа 2021 по 09 ч. 10 мин. «03» сентября 2021 проведена проверка
старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
муниципальному району Волжский управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области - государственным
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

инспектором муниципального района Волжский Самарской области по пожарному надзору
капитаном внутренней службы Новиковым Владимиром Александровичем на территории в
здании (помещениях) по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Черновский,
ул. Школьная, 14

совместно с директором ГБОУ СОШ п. Черновский - Чигаревой Анной Алексеевной
(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.		3.	4.
1.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022	
2.	Планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015.	п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022	
3.	На объекте защиты отсутствует (не представлена) техническая документация (сертификат пожарной безопасности) показателей пожарной безопасности (опасности) материала, свидетельствующая о допустимости применения данного материала на путях эвакуации (окраска стен коридоров и лестничных клеток)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2022	
4.	На объекте защиты отсутствует (не представлена) исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
профилактической работы Волжский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области – государственный инспектор
муниципального района Волжский Самарской области
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Новиков Владимир Александрович

«03» сентября 2021



Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

директор ГБОУ СОШ п. Черновский
(должность)
м.р. Волжский Самарской области

Чигарева Анна Алексеевна
(фамилия, инициалы)

«03» сентября 2021

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору