



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГБОУ СОШ пос. Черновский

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа имени В.Д. Лёвина
пос. Черновский муниципального района Волжский Самарской области

443538, Россия, Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Школьная, д.14,
тел/факс: 8(846) 999-74-98, 8 (846)999-73-37 Е-mail: chernovsky_sch_vlg@samara.edu.ru

В отдел надзорной и профилактической работы
Волжский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области
Владимиру Александровичу Новикову
Директора ГБОУ СОШ пос. Черновский
Анны Алексеевны Чигаревой

Ответ на предписание № 66/1/1 от 03.09.2021 г.

По материалам рассмотрения Предписания № 66/1/1 выданным 03.09.2021 г. отделом надзорной и профилактической работы Волжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, сообщаем следующее:

1. Изучены и проанализированы материалы плановой проверки ГБОУ СОШ пос. Черновский, выданные отделом надзорной и профилактической работы Волжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.
2. Проведен тщательный анализ условий, способствующих нарушениям требований пожарной безопасности.

№ п/п	Выявленные нарушения	Принятые меры	Информация об устранении нарушения
1.	п. 48. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Направлена заявка в Администрацию поселения на установку необходимых знаков для устранения данного нарушения	
2.	п.5. Планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	Заказа планы эвакуации в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	

3.	п.7. ст. 134. На объекте защиты отсутствует (не представлена) техническая документация (сертификат пожарной безопасности) показателей пожарной безопасности (опасности) материала, свидетельствующая о допустимости применения данного материала на путях эвакуации (окраска стен коридоров и лестничных клеток)	Замечание принято к сведению, в дальнейшем при осуществлении строительных работ будет строго соблюдаться использование лакокрасочных материалов, только при наличии технической документации	
4.	п.54. На объекте защиты отсутствует (не представлена) исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	В организацию балансодержатель МБУ «Паритет» направлена заявка на предоставление исполнительной документации на систему противопожарной защиты	

Директор ГБОУ СОШ пос. Черновский

А.А. Чигарева