



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГБОУ СОШ пос. Черновский

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Черновский
муниципального района Волжский Самарской области

443538, Самарская область, Волжский район, п.Черновский, ул.Школьная, д.14, тел/факс: (846) 9997498, 9997337, E-mail:chorn_sh@mail.ru

Исх. № 02/05 от 05.05.2022 г.

Руководителю
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области
Архиповой С.В.
директора ГБОУ СОШ пос. Черновский
Чigareвой А. А.

Уважаемая Светлана Валерьевна!

По материалам рассмотрения Представления № 05/188.1, выданным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 22 марта 2022 года сообщаем следующее:

- 1) Изучены и проанализированы материалы плановой проверки ГБОУ СОШ пос. Черновский, выданными ведущим специалистом Управления Роспотребнадзора Чердаковой Ольгой Геннадьевной.
- 2) Проведен тщательный анализ условий, способствующих нарушениям требований технического регламента.

№	Выявленные нарушения	Принятые меры	Информация об устранении нарушения
ГБОУ СОШ пос. Черновский, по адресу: 443538, Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Школьная, д.14:			
1	п. 2.2.1 Ограждение по периметру отсутствует, территория не оборудована наружным электрическим освещением, кроме центрального входа	Написано служебное письмо в МБУ «Паритет» о необходимости установления ограждения, устранения нарушений от 25.03.2022 г. Исх. № 25/03	Нарушение не устранено
2	п. 2.2.4. нарушено покрытие проездов, подходов и дорожек на территории (имеются дефекты в виде отсутствия местами асфальтового покрытия, неровности) в соответствии с требованиями		Нарушение не устранено
3	п. 2.4.3., п. 3.4.7. не обеспечены учебной мебелью обучающиеся в соответствии с ростом и возрастом в кабинетах: на 1 этаже - №1, №5, №8, на 2 этаже - №1, №2, №3, №4, №5, №7 в соответствии с требованиями		Нарушение не устранено
4	п. 2.4.6.2. в горячем цехе пищеблока имеется технологическое оборудование (электрическая плита с духовым шкафом частично не исправна – работают 3 из 4-х электрических полотен)	Электрическая плита работает в исправном состоянии, проведены ремонтные работы	Устранено
5	п. 2.4.6.2. на пищеблоке в горячем	Направлены служебные письма в	Нарушение не устранено

	<p>цехе недостаточное количество технологического оборудования (электрическая плита) для своевременного объема единовременноготавливаемых блюд в соответствии количеству непосредственно принимающих пищу лиц (на пищеблоке имеются одна электрическая плита (одно из четырех электрических полотен не работает) на 120 обедов объемом в среднемготавливаемых 1 блюд – 40 литров, 2 блюд – 30 литров, 3 блюд – 30 литров – бачки не умещаются на плите)</p>	<p>МБУ «Паритет» и ООО «Технология» (комбинат питания) о необходимости приобретения оборудования от 25.03.2022 г. Исх. № 25/03</p>	
6	<p>В цехе сырой продукции используются производственные столы не цельнометаллические, предназначенные для обработки пищевых продуктов (деревянный стол, к столешнице прикреплён лист алюминия)</p>	<p>Направлены служебные письма в МБУ «Паритет» и ООО «Технология» (комбинат питания) о необходимости приобретения оборудования от 25.03.2022 г. Исх. № 25/03</p>	<p>Нарушение не устранено</p>
7	<p>п. 2.5.2 нарушена целостность деревянного напольного покрытия в рекреации и коридорах 1-го этажа (доски не закреплены, между полотнами имеются щели), нарушена целостность плиточного напольного покрытия на пищеблоке в горячем цеху под столом готовой продукции и электрической плиты отсутствует плитка)</p>	<p>Направлены служебные письма в МБУ «Паритет» о необходимости устранения нарушений от 25.03.2022 г. Исх. № 25/03</p>	<p>Нарушение будет устранено в ходе текущего ремонта в июле –августе 2022 г.</p>
8	<p>п. 2.5.3. нарушена целостность потолков и стен в спортивном зале, столовой и в тамбуре приема продуктов пищеблока (на потолке проявление плесени), на пищеблоке в складском помещении (в оконном проеме вывалилась штукатурка до цементной плиты), в цехе сырой продукции (на потолке и стенах признаки поражения грибком)</p>	<p>Направлены служебные письма в МБУ «Паритет» о необходимости устранения нарушений от 25.03.2022 г. Исх. № 25/03</p>	<p>Нарушение будет устранено в ходе текущего ремонта в июле –августе 2022 г.</p>
9	<p>п. 2.7.4. помещения пищеблока (производственные, складские, санитарно-бытовые) не оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением</p>	<p>Направлены служебные письма в МБУ «Паритет» о необходимости устранения нарушений от 25.03.2022 г. Исх. № 25/03</p>	<p>Нарушение будет устранено в ходе капитального ремонта в 2023 году</p>
10	<p>П. 3.4.8. не оборудованы кабинет химии и лаборантская вытяжными шкафами</p>	<p>Направлены служебные письма в МБУ «Паритет» о необходимости устранения нарушений от 25.03.2022 г. Исх. № 25/03</p>	<p>Нарушение будет устранено в ходе капитального ремонта в 2023 году</p>
11	<p>П.3.4.13 не обеспечен холодным и горячим водоснабжением кабинет физики</p>	<p>Направлены служебные письма в МБУ «Паритет» о необходимости устранения</p>	<p>Нарушение будет устранено в ходе капитального ремонта в</p>

		нарушений от 25.03.2022 г. Исх. № 25/03	2023 году
12	П.3.4.14. не соблюдается норма площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий	Комплектование классов на 2022-2023 уч.год будет проводиться в соответствии с нормами	Нарушение не устранено
13	П. 2.5. не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки: сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции (через зону готовой продукции ведется прием и перенос (со склада) продуктов в цех сырой продукции), использованной и продезинфицированной посуды (выдача и прием посуды осуществляется через одно окно)	Направлены служебные письма в МБУ «Паритет» о необходимости устранения нарушений от 25.03.2022 г. Исх. № 25/03	Нарушение будет устранено в ходе капитального ремонта в 2023 году
14	п. 2.13. не оборудованы локальными вытяжными системами помещения пищеблока в зонах выделения влаги – над моечными ваннами для мытья столовой и кухонной посуды, над моечными ваннами для обработки сырой продукции, в зоне выделения тепла – над электрической плитой, и пароконвектоматом	Направлены служебные письма в МБУ «Паритет» о необходимости устранения нарушений от 25.03.2022 г. Исх. № 25/03	Нарушение будет устранено в ходе капитального ремонта в 2023 году
15	Таблица 6.4. нарушается норматив количества и установки санитарных приборов в туалетных помещениях: -в туалетном помещении девочек санитарные приборы из расчета 1 унитаз на 20 девочек и 1 кран на 30 человек (установлены 2 унитаза и 1 умывальная раковина на 183 девочки); -в туалетном помещении мальчиков санитарные приборы из расчета 1 унитаз и 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 кран на 30 человек (установлены 2 унитаза и 1 умывальная раковина на 183 мальчика)	Направлены служебные письма в МБУ «Паритет» о необходимости устранения нарушений от 25.03.2022 г. Исх. № 25/03	Нарушение будет устранено в ходе капитального ремонта в 2023 году
	Таблица 6.18. не соответствуют требованиям минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока: в горячем цехе не установлены электрическая сковорода и электро-котел; - в раздаточной зоне не установлен мармит для горячих блюд	Направлены служебные письма в МБУ «Паритет» и ООО «Технология» (комбинат питания) о необходимости приобретения оборудования от 25.03.2022 г. Исх. № 25/03	Нарушение не устранено. В раздаточной зоне мармит для горячих блюд установлен. Нарушение устранено.
Структурное подразделение Детский сад «Кораблик», по адресу: 443538, Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Школьная, д.6:			

1	П. 1.5 отсутствуют сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации у сотрудников	Сведения в санитарных медицинских книжках проставлены	Нарушение устранено
2	П.2.4.6.2. стол для работы с тестом не имеет покрытия из дерева твёрдых лиственных пород	Направлено служебное письмо в МБУ «Паритет» о необходимости приобретения оборудования на пищеблок 25.03.2022 г. Исх. № 25/03	Нарушение не устранено
3	Производственный стол, предназначенный для обработки пищевых продуктов не цельнометаллический в овощном и мясном цехах сырой продукции	Направлено служебное письмо в МБУ «Паритет» о необходимости приобретения оборудования на пищеблок 25.03.2022 г. Исх. № 25/03	Нарушение не устранено
4	П.2.4.8. в спальном помещении групп уровневые кровати не имеют самостоятельного захода на них	Приобретено оборудование	Нарушение устранено
5	П.2.11.1 не предоставлены документы на завозимый песок в песочницы, при норме ежегодно в весенний период	Необходимая документация на песок имеется	Нарушение устранено
6	П.2.11.5 не предоставили данные по химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей	Химчистка постельных принадлежностей проведена. Документация имеется	Нарушение устранено
7	П.3.1.1. не соблюдается норма площадей групповой (игровой) комнаты для детей групп «Капельки», «Ладушки», «Непоседы»	Комплектование групп на 2022 - 2023 уч.год будет проводиться в соответствии с нормами	Нарушение не устранено
8	П.3.1.7. в туалетной комнате старшей группы (дети 5 -6 лет) унитазы не оборудованы отдельными кабинками для мальчиков и девочек	Направлено служебное письмо в МБУ «Паритет» о необходимости установки кабинок от 25.03.2022 г. Исх. № 25/03	Нарушение не устранено
9	П.8.1.2. при организации питания детей не соблюдаются требования, содержащиеся в приложениях № 6 -13	Меню откорректировано в соответствии с требованиями. Режим питания установлен в соответствии с требованиями.	Нарушение устранено
10	Таблица 6.2. не соблюдается требование к расстановке мебели (кроватей в спальнях)	Мебель расставлена в соответствии с требованиями	Нарушение устранено
11	Таблица 6.7 нарушается продолжительность дневного сна детей от 4 -7 лет	Режим работы приведён в соответствие требованиям	Нарушение устранено
12	Таблица 6.18. не соответствуют требованиям минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока: в горячем цехе не установлена электрическая сковорода	Направлено служебное письмо в МБУ «Паритет» о необходимости приобретения оборудования на пищеблок 25.03.2022 г. Исх. № 25/03	Нарушение не устранено